

ОТЧЕТ

о расходах на управление и содержание общего имущества в многоквартирном доме Елизаровых ул., д.41
в 2018 г.

Расчет, руб.	Управление МКД и содержание
Остаток на нач. года	2 766
Начислено	734 940
Оплачено	664 264
Израсходовано	808 850
Остаток	-141 820
Размер платы, руб./кв.м	18,61

Отчет составлен на 31.12.2018	
Характеристика МКД	
Площадь жилых пом. (кв.м)	2 575,75
Площадь нежилых пом. (кв.м)	1 280,30
Площадь расчетная (кв.м)	3 856,05

Услуги (работы)	Состав услуг (работ)	Ед. из.	Объем	Стоимость
Управление МКД и Содержание (Перечень от 01.01.2018, период - с 01.01.2018 по 31.12.2018)				
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом	Организация выполнения требований законодательства РФ, договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества, финансово-экономическому, нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности предприятия. (Заключение договоров с поставщиками услуг, для выполнения стандартов управления. Контроль за соблюдением договорных обязательств по заключенным договорам. Бухгалтерский учет. Работа с письменными обращениями собственников (прием, обработка и подготовка ответов). Работа офисных помещений. Почтовые и курьерские расходы.	кв.м	3 856	105 964
Инженерно-техническая, аналитическая работа. Взаимодействие с поставщиками коммунальных услуг	Осмотр общего имущества, анализ его технического состояния, выявление дефектов, работа с населением, планирование работ с расчетом необходимых затрат, организация и контроль их выполнения, ведение документации. Хранение технической документации. Организация и выполнение мероприятий по съему показаний приборов учета. Выполнение контрольного съема показаний приборов учета. Выявление фактического проживания в жилых помещениях. Ввод в эксплуатацию приборов учета. Разработка, введение и обслуживание баз данных и автоматизированных систем обработки данных. Разработка мероприятий по энергосбережению.	кв.м	3 856	41 183
	15.01.2018, кв.19 снятие показаний ОДПУ электроэнергии: показания ОДПУ сняты			
	16.01.2018, кв.1 снятие контрольных показаний электроэнергии: показания сняты			
	26.01.2018, кв.19 снятие показаний ОДПУ ХВС: показания ОДПУ сняты			
	14.02.2018, кв.1 снятие контрольных показаний электроэнергии: показания сняты			
	14.02.2018, кв.10 снятие контрольных показаний ИПУ хвс и гвс: показания сняты			
	15.02.2018, кв.19 снятие показаний ОДПУ электроэнергии: показания ОДПУ сняты			
	26.02.2018, кв.19 снятие показаний ОДПУ ХВС: показания ОДПУ сняты			
	15.03.2018, кв.19 снятие показаний электроэнергии: показания электроэнергии сняты			
	15.03.2018, кв.19 снятие показаний ОДПУ электроэнергии: показания ОДПУ сняты			
	27.03.2018, кв.19 снятие показаний ОДПУ ХВС: показания ОДПУ сняты			
	13.04.2018, кв.19 снятие показаний электроэнергии: показания электроэнергии сняты			
	16.04.2018, кв.19 снятие показаний ОДПУ электроэнергии: показания ОДПУ сняты			
	25.04.2018, кв.19 снятие показаний ОДПУ ХВС: Показания ОДПУ сняты			
	15.05.2018, кв.19 снятие контрольных показаний хвс, гвс: показания хвс, гвс сняты			
	15.05.2018, кв.19 снятие показаний электроэнергии: показания электроэнергии сняты			
	15.05.2018, кв.19 снятие показаний ОДПУ электроэнергии: показания ОДПУ электроэнергии сняты			
	28.05.2018, кв.19 снятие показаний ОДПУ хвс: показания ОДПУ сняты			
	15.06.2018, кв.19 снятие показаний ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	15.06.2018, кв.19 снятие показаний ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания ОДПУ Эл.энергии сняты			
	27.06.2018, кв.19 снятие показаний ОДПУ ХВС: показания ОДПУ сняты			
	16.07.2018, кв.19 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	16.07.2018, кв.19 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	26.07.2018, кв.19 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	16.08.2018, кв.19 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	16.08.2018, кв.19 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	16.08.2018, кв.19 СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	27.08.2018, кв.19 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	16.09.2018, кв.19 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.09.2018, кв.19 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	27.09.2018, кв.19 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	16.10.2018, кв.19 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	16.10.2018, кв.19 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	26.10.2018, кв.19 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	16.11.2018, кв.19 СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ХГВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	16.11.2018, кв.19 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	16.11.2018, кв.19 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	27.11.2018, кв.19 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.12.2018, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.12.2018, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	27.12.2018, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: показания сняты			
Услуги аварийно-диспетчерские	Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы	кв.м	3 856	64 782
Услуги расчетно-кассовые	Расчет платы, предоставление документов на получение субсидий, печать и доставка квитанций, ведение баз данных, работа касс, оплата услуг по приему платежей сторонними кассами (2 %)	кв.м	3 856	13 882

Услуги паспортно-регистрационные	Получение и обмен паспортов, регистрационный учет граждан, оформление и предоставление справок, взаимодействие с органами УВД и УФМС	кв.м	3 856	9 255
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы	Поддержание в исправном состоянии инженерных систем, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов. Прибытие специалистов по вызовам граждан для устранения повреждений, выявление причин их возникновения, устранение повреждений в общем имуществе, консультации по содержанию личного имущества. Гидравлические испытания систем отопления горячего водоснабжения. Организация работы слесарей-сантехников, электромонтажников, электрогазосварщиков, разнорабочих, водителей. Оснащение рабочих необходимым расходным материалом, спецодеждой и инструментом для выполнения работ, поддержание инструмента, в том числе электроинструмента, в рабочем состоянии. Работа машин и механизмов, в том числе приобретение, аренда и амортизация. ГСМ.	кв.м	3 856	149 923
	09.01.2018, кв.16	прочистить фановую трубу: выполнено		
	09.01.2018, кв.24	нет уличного освеще-я с 1 по 4 под: замена ламп		
	10.01.2018, кв.29	нет света 2 под 5 эт: замена ламп		
	11.01.2018, кв.1	Подрядчики, Мурзалитов, 913 878 2571: течь трубы отопления на чердаке: Течь п/сушителя д.20 на чердаке. Отключил на обратке сбросник д.15 (латунь), снимать не стал		
	12.01.2018, кв.1	течь п/с д.25 на чердаке: замена участка трубы п/с на чердаке		
	12.01.2018, кв.1	почистить крышу полностью под к/р: выполнено		
	16.01.2018, кв.5	холодно в квартире: выше и ниже кварт. Тепло соб-ков нет дома		
	16.01.2018, кв.44	замена ИПУ гвс на 19.01.2018 с 14-00 до 15-00: заменил		
	17.01.2018, кв.15	течь с крыши: течь по стояку в зале, тает возле стояка		
	18.01.2018, кв.7	на осмотр хотят заменить п/с на 19.01.2018 с 10-00 до 12-00: до звонка		
	19.01.2018, кв.1	замена 2 сборок на чердаке: заменил ,утеплил стояки с/о на чердаке		
	22.01.2018, кв.16	прочистить фановую трубу (сильный запах канал-и): выполнено		
	22.01.2018, кв.19	не работает доводчик 2 под: отрегулировал		
	25.01.2018, кв.1	течь верхнего розлива: замена вентиля на розливе с/о и сборка сгонов, сброс и запуск с/о		
	29.01.2018, кв.5	холодный стояк в комнате 8913 103 57 50: Замерз стояк с/о на чердаке отогрел		
	29.01.2018, кв.1	холодный стояк в комнате: перемерз стояк с/о на чердаке		
	30.01.2018, кв.16	прочистить вытяжку: выполнено		
	30.01.2018, кв.59	прочистить фановую трубу: до трубы подняться не смог сколько		
	01.02.2018, кв.16	Топит канализация: Забита фан.труба строит.мусором. С чердака и с унитаза не пробивается. Сломана фанов.труба		
	02.02.2018, кв.24	уличное освещение с 1 по 4 под: замена ламп		
	02.02.2018, кв.24	не закрывается дверь в тамбуре: сломали оба доводчика необходимо замена		
	06.02.2018, кв.59	прочистить фановую трубу (сильный запах канал-ии): прочистили		
	12.02.2018, кв.60	холодный стояк отпления в комнате: отогрели стояк с/о на чердаке		
	12.02.2018, кв.24	нет уличное освещения с 1 по 4 под: замена ламп		
	19.02.2018, кв.1	почистить вент шахты: вент шахты прочищены		
	19.02.2018, кв.15	сильный запах канализации: прикрыли фановую трубу на чердаке (стоители) , открыл		
	20.02.2018, кв.24	нет уличного освещения 2 под: замена ламп		
	22.02.2018, кв.26	хотят заменить канализационный стояк на 26.02.2018 в 15-00: дозвонка		
	05.03.2018, кв.26	не закрывается дверь в тамбуре 2 под: установлен новый доводчик		
	07.03.2018, кв.10	замена сборки с/о на чердаке: сломали резьбу на розливе с/о нарезка резьбы ф20		
	09.03.2018, кв.1	Подрядчик, Ложкин, 8903 951 2985: п.3 -капает вентиль отопления на чердаке: Течь не обнаружена		
	19.03.2018, кв.58	отсыревает стена на кухне: АКТ составлен		
	20.03.2018, кв.58	прочистить вентиляцию 23.03.2018 с 10-00 до 12-00: вентиляция прочищена		
	21.03.2018, кв.14	замена канал-ного стояка: монтаж идемонтаж канализационного стояка ф100 через перекрытие на чердак		
	23.03.2018, кв.24	скапливается вода около 2 подъезда:		
	26.03.2018, кв.1	порыв с/о на чердаке: 4под. Подрядчики сломали резьбу на вентиле с/о на чердаке,сбросил с/о на дом,передано Урманчееву Р.		
	27.03.2018, кв.1	течь стояка с/о на чердаке: сорвали резьбу от розлива ф20, переворили резьбу и запустил дом		
	29.03.2018, кв.1	течь стояка с/о на чердаке: ломонули стояк с/о посварки, установили хомуты		
	29.03.2018, кв.32	проветь весящий кабель на аварийность от дома до киоска.:		
	02.04.2018, кв.15	течь с кровли: строители нагребли снег и лед в перемешку с грязью над квар-ой, поэтому при потеплении подтекает		
	03.04.2018, кв.1	прорвало трубу на чердаке: сломали резьбу ф 20 на розливе с/о , обрезаю трубу ф 20, нарезка резьбы.		
	13.04.2018, кв.45	топит с кровли: строители нарушили ц/о на чердаке, закрыл стояк ц/о на чердаке,		
	13.04.2018, кв.59	нет ц/о: строители нарушили ц/о на чердаке, отключили отопления 13.04. Назначена сварка 14.04. отопление вкючили		
	13.04.2018, кв.45	топит с крыши: строители нарушили ц/о на чердаке, закрыл стояк ц/о на чердаке		
	14.04.2018, кв.59	нет ц/о: строители нарушили ц/о на чердаке, отключили отопление на дом 13.04. Назначена сварка на 14.04		
	16.04.2018, кв.1	течь с/о на чердаке: замена сборки ф20 на чердаке		
	16.04.2018, кв.46	Составить АКТ о затоплении (провис потолок в комнате): АКТ составлен		
	22.04.2018, кв.1	магазин Глория Джинс, Осипова, 8952 175 3915: течь трубы в подсобном помещении: Прочистили выпуск в колодец д.100 - 10 м		
	22.04.2018, кв.508	течь трубы в подвальном помещении: прочистил выпуск в колодец д-100-10 метров		
	23.04.2018, кв.64	топит с кровли: Над квартирой 64 отсутствует железо на крыше		
	23.04.2018, кв.508	течь канализации в подвале: прочистил выпуск с подвала до колодца ф100		
	23.04.2018, кв.508	Составить АКТ о затоплении 24.04.2018 в 10-00: АКТ составлен 24.04.2018		
	23.04.2018, кв.19	закрыть задвижку: закрыл задвижку		
	23.04.2018, кв.19	течь розлива на чердаке 4 подъезда: сломали резьбу от розлива на стояке с/о		
	23.04.2018, кв.64	топит с кровли: над кв.64 отсутствует железо на крыше		
	24.04.2018, кв.14	течь с потолка в с/у: на чердаке течи не обнаружено (передано подрядчику)		

25.04.2018, кв.64	сломали розлив с/о на чердаке 3 и 4 подъезд: перенос воздухоборника,врезка сборка с/о, замена сборок ф20 на розливс/о ф20 со сваркой
25.04.2018, кв.13	течь с кровли в комнате 26.04.2018 до 13-00: передано подрядчику, течь из-за примыканий к вентиляционной шахте
14.05.2018, кв.47	замена ИПУ гвс на 18.05.2018 с 14-00 до 15-00 (оплатили в кассу 1050р): замена ИПУ гвс
21.05.2018, кв.62	нет света 5 этаж 4 подъезд: установка светильника
21.05.2018, кв.46	нет света 5 этаж 3 подъезд(светильник в кв.46): светильник установил на место
21.05.2018, кв.49	украли светильники 1 этаж и 5 этаж: установка светильников 1 и 5 этаж
21.05.2018, кв.49	украли светильника 1 и 5 этаж 4 подъезд: установка светильников НББ, лампы ЛЕД
28.05.2018, кв.59	нет гвс: перепустил стояк , гвс есть.
29.05.2018, кв.15	прочистка вентиляции: требуется осмотр электриком
31.05.2018, кв.19	отключение дома от отопления: отключил в 10-00
13.06.2018, кв.57	топит кв 61: отключил гвс и хвс на дом ,жильцов кв 61 нет дома
13.06.2018, кв.61	выявить причину затопления,включить воду на дом: в кв 61 сорвало шланг на хвс.перекрыл в квартире. Воду на дом включил
22.06.2018, кв.17	сброс воды из системы отопления 22.06.2018 с 11-00 до 13-00 (оплатили в кассу 450р): выполнено
16.07.2018, кв.64	повредили п/с: отмена
26.07.2018, кв.24	нет уличное освещение с 1 по 4 подъезд: Заменены лампы накаливания 4 шт.
26.07.2018, кв.24	скапливается вода около 2 подъезда (просят сделать поддон):
31.07.2018, кв.19	Отключить систему ГВС: Выполнено
01.08.2018, кв.32	Бежит вода с потолка. Передано сантехнику 01.08.2018: Замена вентеля на чердаке с/о
02.08.2018, кв.19	Предоставить доступ специалистам ООО "Горсети" 08.08.18 в 09:00 в ВРУ ж/д Елизаровых,41: Горсети произвели работы по замене общего эл счетчика
03.08.2018, кв.19	Предоставить доступ ООО "Газпром газораспределение Томск" к внутридом.газопроводам: Выход зафиксирован
09.08.2018, кв.30	2 под 5 эт постоянно горит свет: Произведена ревизия и регулировка светильника
17.08.2018, кв.20	течь стояка с/о в зале: замена вентиля ф20, снятие и установка батареи
11.08.2018, кв.1	"Глория Джинс" топил подвал: стоит дворовая канализация, передано в вканал дисп. Пенькину 17.48:устранили
17.08.2018, кв.3	прочистка вентиляции на 27.08.2018 до 12-00: вентиляция прочищена
11.09.2018, кв.5	закрыть окно между 1 и 2 этажом (снять ручку, чтоб не открывали): окно закрыты , ручка в 3 квартире
11.09.2018, кв.5	восстановить уличное освещения 1 подъезд: замена светильника, замена ламп накаливания
12.09.2018, кв.508	засор унитаза: прочистка унитаза
18.09.2018, кв.16	холодный стояк в комнате: перепустил стояк отопления на чердаке
19.09.2018, кв.5	холодный стояк в кухне и комнате: перепустил стояки с/о на чердаке, вытащил блин с подмеса
19.09.2018, кв.17	холодный стояк в зале: перепустил стояки с/о на чердаке, вытащил блин
24.09.2018, кв.5	холодный стояк в угловой комнате: перепустил стояки с/о на чердаке
24.09.2018, кв.36	бежит очень грязная горячая вода: не кто не жалуется в квартире №36 ни кого нет
10.10.2018, кв.13	отвалился светильник над квартирой: закрепил светильник
15.10.2018, кв.41	течь канализационной трубы: замазал герметиком
19.10.2018, кв.14	отключение ХВС, ГВС на 23.10.2018 с 10-00 до 13-00 (оплатили в кассу 600р): произведено отключение и включение хвс, гвс
22.10.2018, кв.19	закрыть окно на чердаке сторца 1 подъезда: все окна закрыты
01.11.2018, кв.14	отключение ХГВС 02.11.2018 с 10-00 до 13-00 (оплатили 600р в кассу): отключение хгвс произведено
09.11.2018, кв.41	течь канализационного стояка ф100: замена канализационного стояка ф100
27.11.2018, кв.510	топят сверху: в момент обследования течи не обнаружено, образовалось рыжее сухое пятно
03.12.2018, кв.24	восстановить уличное освещение 2 подъезд: замена ламп
05.12.2018, кв.24	не закрывается дверь в тамбуре: доводчик отрегулирован, двери закрываются нормально
05.12.2018, кв.24	восстановить уличное освещения 2 подъезд: замена ламп накаливания
07.12.2018, кв.20	холодно в квартире: стояки греют в комнате холодные полы
10.12.2018, кв.24	холодно в квартире: стояк греет прибор работает добавил обратку 53
10.12.2018, кв.20	холодно в квартире: стояки греют, прибор работает, было зажато прибавил 53градуса
10.12.2018, кв.510	холодно в помещении: аптека в резана до узла подача на узле 89 обратка 53
13.12.2018, кв.19	установить на потолок лампы СДД-10 с 1 по 4 подъезд: требуется монтаж электропроводки и свети-ов в тамбурах 1 -4 подъезд
13.12.2018, кв.19	сбросить навес с торца дома: снег , навес с торца сброшен
20.12.2018, кв.19	между 1 и 2 этажом 2 под утеплить окно: под створкой щель запенина
24.12.2018, кв.19	между 1 и 2 этаж закрыть окна сендвич панелями 4 под: между 1 и2 эт на площадке проем закрыт и запенен

Уборка территории	Уборка придомовой территории в установленных границах	дн.	255	156 213
Сбор и вывоз ТБО	Сбор и вывоз бытовых отходов	кв.м	2 576	151 311
Содержание газового оборудования	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования			4 629
Уборка подъездов	Уборка подъездов	уб.	180	66 695
Другие расходы по содержанию	(31.01.2018) Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.01.2018) Механизированная прочистка придомовой территории трактором	ч	2	4 000
Другие расходы по содержанию	(28.02.2018) Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.03.2018) Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.04.2018) Дератизация	кв.м	902	424

Другие расходы по содержанию	(30.04.2018) Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.05.2018) Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.06.2018) Покос травы	кв.м	1 700	10 200
Другие расходы по содержанию	(30.06.2018) Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.07.2018) Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.08.2018) Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.09.2018) Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.10.2018) Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.11.2018) Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.12.2018) Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.12.2018) Очистка выступающих конструктивных элементов от снега и наледи	кв.м	13	390

Директор ООО "УК "Жилремсервис-1"

Урманчиев Р.Ш.

Уполномоченный представитель

подпись

фамилия и инициалы

" " "

2019



ОТЧЕТ

о расходах на текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме Елизаровых ул., д.41
в 2018 г.

Расчет, руб.	Тек. ремонт
Остаток на нач. года	112 819
Начислено	388 082
Оплачено	354 269
Израсходовано	214 394
Остаток	252 694
Размер платы, руб./кв.м	8,39

Отчет составлен на 31.12.2018	
Характеристика МКД	
Площадь жилых пом. (кв.м)	2 575,75
Площадь нежилых пом.(кв.м)	1 280,30
Площадь расчетная (кв.м)	3 856,05

Услуги (работы)	Состав услуг (работ)	Ед. из.	Объем	Стоимость
Текущий ремонт (Перечень от 01.01.2018, период - с 01.01.2018 по 31.12.2018)				
Система отопления	(24.01.2018) Ремонт системы отопления на чердаке (замена сборок)			4 683
Система отопления	(29.01.2018) Замена сборок системы отопления на чердаке			3 706
Система отопления	(31.01.2018) Ремонт розлива системы отопления			0
Двери	(05.03.2018) Установка доводчика на тамбурной двери (подъезд № 2)			2 500
Система канализации	(23.05.2018) Замена участка канализации (кв. № 14) через перекрытие на чердак			4 481
Система ГВС	(23.05.2018) Замена стояков ХГВС и полотенцесушителей (6 шт.)			190 505
Система отопления	(17.08.2018) Ремонт теплового узла (установка манометров, техраска, трубопровод)			8 519

Директор ООО "УК "Жилремсервис-1"

Урманчиев Р.Ш.

Уполномоченный представитель

подпись

фамилия и инициалы

" " 2019г.



