

ОТЧЕТ

о расходах на управление и содержание общего имущества в многоквартирном доме Елизаровых ул., д.19/1
в 2018 г.

Расчет, руб.	Управление МКД и содержание
Остаток на нач. года	-1 152
Начислено	656 763
Оплачено	733 058
Израсходовано	622 397
Остаток	109 509
Размер платы, руб./кв.м	17,40

Отчет составлен на 31.12.2018	
Характеристика МКД	
Площадь жилых пом. (кв.м)	2 521,50
Площадь нежилых пом.(кв.м)	547,10
Площадь расчетная (кв.м)	3 068,60

Услуги (работы)	Состав услуг (работ)	Ед. из.	Объем	Стоимость
Управление МКД и Содержание (Перечень от 01.01.2018, период - с 01.02.2018 по 31.12.2018)				
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом	Организация выполнения требований законодательства РФ, договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества, финансово-экономическому, нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности предприятия. (Заключение договоров с поставщиками услуг, для выполнения стандартов управления. Контроль за соблюдением договорных обязательств по заключенным договорам. Бухгалтерский учет. Работа с письменными обращениями собственников (прием, обработка и подготовка ответов). Работа офисных помещений. Почтовые и курьерские расходы.	кв.м	3 069	55 695
Инженерно-техническая, аналитическая работа. Взаимодействие с поставщиками коммунальных услуг	Осмотр общего имущества, анализ его технического состояния, выявление дефектов, работа с населением, планирование работ с расчетом необходимых затрат, организация и контроль их выполнения, ведение документации. Хранение технической документации. Организация и выполнение мероприятий по съему показаний приборов учета. Выполнение контрольного съема показаний приборов учета. Выявление фактического проживания в жилых помещениях. Ввод в эксплуатацию приборов учета. Разработка, введение и обслуживание баз данных и автоматизированных систем обработки данных. Разработка мероприятий по энергосбережению.	кв.м	3 069	30 042
	13.02.2018, кв.1 снятие контрольных показаний ИПУ хвс и гвс: показания сняты			
	14.02.2018, кв.1 снятие контрольных показаний электроэнергии: показания сняты			
	14.02.2018, кв.32 снятие показаний ОДПУ электроэнергии: показания ОДПУ сняты			
	14.03.2018, кв.32 снятие показаний электроэнергии: показания электроэнергии сняты			
	14.03.2018, кв.32 снятие показаний ОДПУ электроэнергии: показания ОДПУ сняты			
	13.04.2018, кв.32 снятие показаний электроэнергии: показания электроэнергии сняты			
	13.04.2018, кв.32 снятие показаний ОДПУ электроэнергии: показания ОДПУ сняты			
	14.05.2018, кв.32 снятие котрольных показаний хвс, гвс: показания хвс, гвс сняты			
	14.05.2018, кв.32 снятие показаний электроэнергии: показания электроэнергии сняты			
	14.05.2018, кв.32 снятие показаний ОДПУ электроэнергии: показания ОДПУ сняты			
	14.06.2018, кв.32 снятие показаний ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	14.06.2018, кв.32 снятие показаний ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания ОДПУ Эл.энергии сняты			
	15.07.2018, кв.32 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	15.07.2018, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	15.08.2018, кв.32 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	15.08.2018, кв.32 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	15.08.2018, кв.32 СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ИПУ ХГВС: показания сняты			
	14.09.2018, кв.32 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	15.09.2018, кв.32 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	15.10.2018, кв.32 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	15.10.2018, кв.32 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	15.11.2018, кв.32 СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ХГВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	15.11.2018, кв.32 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	15.11.2018, кв.32 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ Эл.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	14.12.2018, кв.32 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ Эл.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	14.12.2018, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ Эл.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	27.12.2018, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: показания сняты			
Услуги аварийно-диспетчерские	Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы	кв.м	3 069	47 256
Услуги расчетно-кассовые	Расчет платы, предоставление документов на получение субсидий, печать и доставка квитанций, ведение баз данных, работа касс, оплата услуг по приему платежей сторонними кассами (2 %)	кв.м	3 069	10 126
Услуги паспортно-регистрационные	Получение и обмен паспортов, регистрационный учет граждан, оформление и предоставление справок, взаимодействие с органами УВД и УФМС	кв.м	3 069	6 751
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы	Поддержание в исправном состоянии инженерных систем, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов. Прибытие специалистов по вызовам граждан для устранения повреждений, выявление причин их возникновения, устранение повреждений в общем имуществе, консультации по содержанию личного имущества. Гидравлические испытания систем отопления горячего водоснабжения. Организация работы слесарей-сантехников, электромонтажников, электрогазосварщиков, разнорабочих, водителей. Оснащение рабочих необходимым расходным материалом, спецодеждой и инструментом для выполнения работ, поддержание инструмента, в том числе электроинструмента, в рабочем состоянии. Работа машин и механизмов, в том числе приобретение, аренда и амортизация. ГСМ.	кв.м	3 069	109 365
	08.02.2018, кв.63 не закрывается дверь в тамбуре: на тамбурную дверь навешана пружина			

12.02.2018, кв.14	холодные стояки отопления: перезапустил на чердаке (перемерз стояк отопления отогрел)
12.02.2018, кв.63	холодные стояки отопления: перепустил стояки на чердаке
12.02.2018, кв.18	холодная батарея в комнате: перепустил с/о на чердаке
12.02.2018, кв.54	течь стояка отопления 1 этаж: перемерз стояк и разорвало батарея , отогрел стояк и замена батареи
12.02.2018, кв.63	течь с потолка: отогрели стояк Гв и чуть чуть подтопили (хозяйка претензий не имеет)
12.02.2018, кв.10	течь стояка отопления в подъезде между 2 и 3 и 4 этажом: отогрел на чердаке гвс пролили стояк подъездный
12.02.2018, кв.1	холодные стояки отопления: перепустил стояк с/о на чердаке
13.02.2018, кв.51	холодные стояки: перепустил стояки на чердаке
13.02.2018, кв.1	холодные стояки в 2 кабинетах холдно: стояки работают низкая обратка , останавливал дом снимал шайбу чистить
13.02.2018, кв.53	холодные стояки: стояки работают
13.02.2018, кв.37	течь батареи: нет дома
15.02.2018, кв.1	замерз стояк отопления 1 под: лопнул регистр , переворили стояки 5 шт, установили заново регистр, отогрели стояк на чердаке
01.03.2018, кв.4	нет света 1этаж 1 под: замена ламп
05.03.2018, кв.42	сломали замок на двери вход в подвал.: замок целый , кто то забыл закрыть, закрыл
27.03.2018, кв.1	слабый напор гвс: на момент осмотра все хорошо работает напор хороший
29.03.2018, кв.38	холодные стояки с/о в кв-ре 15 градусов: отмена не верный адрес
01.04.2018, кв.64	течь подводки к батареи: подтянул гайку на шр вентиле d20
04.04.2018, кв.42	холодный п/с: перепустил стояк п/с на чердаке
01.04.2018, кв.64	течь подводки к батареи: подтянул гайку на шр вентиле d20
01.05.2018, кв.1	Сухарева- нет освещения: плохой контакт проводов в автомате- протянул контакты, включил
01.05.2018, кв.507	нет освещения: плохой контакт проводов в автомате-протянул контакты, включил
07.05.2018, кв.504	течь трубы: подтянул американку на стояке с/о d-20
10.05.2018, кв.54	нет света с 1 по 4 подъезд: отключение горсети
10.05.2018, кв.48	обрушается балконная плита: включить в текущий ремонт
16.05.2018, кв.51	закрепить доски в тамбуре: закрепили доски в тамбуре на саморезы
16.05.2018, кв.49	нет света тамбур (с1 по 4 подъезд): замена ламп накал-я
31.05.2018, кв.32	отключение дома от отопления: отключил в 09-25
04.06.2018, кв.24	течь трубы хвс в ванной комнате: теь вентиля хвс на гребенке ф15 набивка сальника
18.06.2018, кв.24	течь смесителя на кухне: замена вентиля на кухне ф 15 на гребенке хвс
06.07.2018, кв.14	замена стояков ХВС, ГВС и отопления (на осмотр) на 10.07.2018 с 10-00 до 11-00: произвел осмотр до звонка
09.07.2018, кв.58	течь вентиля в ванной комнате (перед ИПУ ХВ): замена вентиля на гребенке ХВС ф15
17.07.2018, кв.22	течь стояка отопления в комнате: установил хомут на стояке с/о ф20
31.07.2018, кв.32	Отключить систему ГВС: Выполнено
02.08.2018, кв.32	Предоставить доступ ООО "Газпром газораспределение" к внутридом-ым газопроводам для тех .обсл. в09:0: Выход зафиксирован
02.08.2018, кв.10	Топит с квартиры 14. Передано сантехнику 02.08.18: Топило с кв. № 14 с подводки к батареи. Кв. 14 - должен произвести замену батареи
03.08.2018, кв.32	Установить отмет на водосточную трубу: Отмена (ошибочно)
08.08.2018, кв.22	Произвести осмотр ИПУ ХВС (показания не меняются): необходимо замена ИПУ ХВС
08.08.2018, кв.4	нет света на 1 эт в 1 под: замена светильника и лампы накаливания
13.08.2018, кв.22	замена крана на приборе отопления: установка вентиля ф20 на стояке с/о
28.08.2018, кв.63	нет света 4 этаж 4 под, уличное освещения с 1 по4 подъезд: замена светильников, замена датчика движения и ламп накаливания
28.08.2018, кв.63	восстановить водосточную трубу 4 подъезд: водосточная труба поправлена
03.09.2018, кв.49	замена п/с на осмротр 05.09.2018 в 16-00: до звонка
05.09.2018, кв.59	течь стояка с/о 06.09.2018 до 13-00: перекрытил сборку на батареи ф 20
12.09.2018, кв.42	течь канализационной трубы: сделал бондаж на канализационном стояке
12.09.2018, кв.56	низкая температура гвс: тупиковая система
18.09.2018, кв.63	холодный стояк в зале: перепустил стояки с/о на чердаке
18.09.2018, кв.59	холодный стояк в зале: перепустил стояки с/о на чердаке
18.09.2018, кв.51	течь батареи в зале: набивка сальника на вентиле ф20
19.09.2018, кв.44	холодный стояк в комнате которая выходит на трамвайные пути: перепустил стояки с/о на чердаке
19.09.2018, кв.13	течь с крыши: течи на чердаке обнаружено, сбросил воздух
19.09.2018, кв.64	холодный стояк в кухне и п/с: перепустил стояки с/о на чердаке
28.09.2018, кв.44	отрегулировать датчик движения 3 подъезд 4 этаж: датчик отрегулировал
03.10.2018, кв.16	Открыт люк на чердак 1 под. Проникновение бомжей на чердак: замок навешан
04.10.2018, кв.32	Очистить желоба от листьев: очищено
04.10.2018, кв.32	навешать замок на чердак: замок навешан
02.11.2018, кв.54	нет света 2 этаж 4 подъезд: замена ламп
12.11.2018, кв.41	течь смесителя: нужна замена душевой лейки
12.11.2018, кв.11	Течь тройника с 14-00 до 15 -00: нужно перепаявать гребенку до звонка
14.11.2018, кв.32	Предоставить доступ Томстрою , обследование инженерных сетей 15.11.2018: доступ предоставил
19.11.2018, кв.32	перетоп: обратка -48
20.11.2018, кв.64	сбить навес , наледь 4 подъезд: съят навес, сосульки по всему периметру , сбит снег с козырьков
23.11.2018, кв.4	восстановить уличное освещение 1 подъезд: замена ламп накаливания
27.11.2018, кв.32	нет света 1 этаж 2 подъезд: замена ламп
27.11.2018, кв.32	закрыть слуховое окно 2 под: окно закрыто
27.11.2018, кв.22	прорвало трубу ХВС: вырвало сгон на ИПУ резьба осталась в фильтре , замена фильтра и сгона ф15
27.11.2018, кв.503	составить АКТ о затоплении: акт составлен
27.11.2018, кв.18	Составить АКТ о затоплении: акт составлен
04.12.2018, кв.64	прочистка вентиляции (позвонить за день): вентиляция прочищена , в канале застрял кирпич
05.12.2018, кв.64	НЕТ ХГВС: перемерзли стояки хгвс в подъезде отогрел
07.12.2018, кв.64	нет гвс: отогрел стояк гвс
10.12.2018, кв.56	нет ХГВС , не поступает вода в бачок унитаза: прочистка фильтров на гребенке ф15 2 шт
10.12.2018, кв.2	течь смесителя: замена прокладок и установка смесителя
17.12.2018, кв.53	нет света 2 этаж 4 подъезд: замена ламп накаливания
19.12.2018, кв.4	нет света 2 этаж 1 подъезд: замена ламп
21.12.2018, кв.26	холодно в квартире: дом топится в норме

	24.12.2018, кв.62	нет хвс: отогрел стояк хвс в подъезде			
	24.12.2018, кв.64	нет гвс: отогрел стояк гвс в подъезде			
	25.12.2018, кв.64	нет хвс , гвс: перемезли стояки с/о в подъезде , отогрел			
	25.12.2018, кв.64	прочистка вентиляции в с/у: вентиляция чистая			
	25.12.2018, кв.26	холодно в квартире: стояки и батареи кипят, не заделаны окна и балконная дверь			
	26.12.2018, кв.32	сбить навесы с торца дома: навес с торца дома сбит			
	26.12.2018, кв.64	нет хвс: отогрел стояк гвс, хвс и утеплил в тамбуре			
	27.12.2018, кв.44	нет света 4 этаж 3 подъезд: замена ламп			
Уборка территории	Уборка придомовой территории в установленных границах		дн.	235	96 228
Сбор и вывоз ТБО	Сбор и вывоз бытовых отходов		кв.м	2 522	110 378
Содержание газового оборудования	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования				5 604
Уборка подъездов	Уборка подъездов		уб.	176	41 264
Другие расходы по содержанию	(31.03.2018)	Сброс снега с кровли дома	кв.м	545	13 625
Другие расходы по содержанию	(31.03.2018)	Механизированная прочистка придомовой территории трактором	ч	1	2 000
Другие расходы по содержанию	(31.03.2018)	Вывоз снега с придомовой территории	маш.	5	15 000
Другие расходы по содержанию	(30.04.2018)	Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.05.2018)	Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.06.2018)	Покос травы	кв.м	754	4 524
Другие расходы по содержанию	(30.06.2018)	Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.07.2018)	Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.08.2018)	Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.09.2018)	Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.10.2018)	Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.11.2018)	Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.11.2018)	Очистка выступающих конструктивных элементов от снега и наледи	кв.м	162	4 860
Другие расходы по содержанию	(31.12.2018)	Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.12.2018)	Очистка выступающих конструктивных элементов от снега и наледи	кв.м	13	390
Управление МКД и Содержание (Перечень от 01.01.2017, период - с 01.01.2018 по 31.01.2018)					
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом	Организация выполнения требований законодательства РФ, договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества, финансово-экономическому, нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности предприятия. (Заключение договоров с поставщиками услуг, для выполнения стандартов управления. Контроль за соблюдением договорных обязательств по заключенным договорам. Бухгалтерский учет. Работа с письменными обращениями собственников (прием, обработка и подготовка ответов). Работа офисных помещений. Почтовые и курьерские расходы.		кв.м	2 521	4 961
Инженерно-техническая, аналитическая работа. Взаимодействие с поставщиками коммунальных услуг	Осмотр общего имущества, анализ его технического состояния, выявление дефектов, работа с населением, планирование работ с расчетом необходимых затрат, организация и контроль их выполнения, ведение документации. Хранение технической документации. Организация и выполнение мероприятий по съему показаний приборов учета. Выполнение контрольного съема показаний приборов учета. Выявление фактического проживания в жилых помещениях. Ввод в эксплуатацию приборов учета. Разработка, введение и обслуживание баз данных и автоматизированных систем обработки данных. Разработка мероприятий по энергосбережению.		кв.м	2 521	2 676
	15.01.2018, кв.1	снятие контрольных показаний электроэнергии: показания сняты			
	15.01.2018, кв.32	снятие показаний ОДПУ электроэнергии: показания ОДПУ сняты			
Услуги аварийно-диспетчерские	Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы		кв.м	2 521	4 210
	03.01.2018, кв.1	почта: нет света: выбило автомат, включил			
	04.01.2018, кв.1	Труфанов - нет света: включил автомат в вру 3х полюсный			
	20.01.2018, кв.1	Почта №12, Тюменцева, 41-35-41: нет освещения в помещении: Включил автомат в ВРУ			
	23.01.2018, кв.1	Почта №12, Старых, 41-35-41: нет освещения в помещении: Включил автомат на почте, аптеке			

Услуги расчетно-кассовые	Расчет платы, предоставление документов на получение субсидий, печать и доставка квитанций, ведение баз данных, работа касс, оплата услуг по приему платежей сторонними кассами (2 %)	кв.м	2 521	902
Услуги паспортно-регистрационные	Получение и обмен паспортов, регистрационный учет граждан, оформление и предоставление справок, взаимодействие с органами УВД и УФМС	кв.м	2 521	601
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы	Поддержание в исправном состоянии инженерных систем, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов. Прибытие специалистов по вызовам граждан для устранения повреждений, выявление причин их возникновения, устранение повреждений в общем имуществе, консультации по содержанию личного имущества. Гидравлические испытания систем отопления горячего водоснабжения. Организация работы слесарей-сантехников, электромонтажников, электрогазосварщиков, разнорабочих, водителей. Оснащение рабочих необходимым расходным материалом, спецодеждой и инструментом для выполнения работ, поддержание инструмента, в том числе электроинструмента, в рабочем состоянии. Работа машин и механизмов, в том числе приобретение, аренда и амортизация. ГСМ.	кв.м	2 521	9 742
	09.01.2018, кв.41 топят сверху составить акт о затоплении: акт составлен			
	11.01.2018, кв.9 замена ИПУ хвс гвс на 11.01.2018 с 10-00 до 11-00: заменил			
	11.01.2018, кв.41 Встреча в 11-00 12.01.2018 кв. 41, 45: течь подводки унитаза, устранена			
	15.01.2018, кв.42 нет света 1 эт 3 под: замена ламп			
	17.01.2018, кв.9 сломали ручки на окнах в подъезде: окно закрыли ручка с 1 этажа в кв.4			
	22.01.2018, кв.1 выбило свет: постоянно отключается вводный автомат			
	22.01.2018, кв.1 ремонт доводчика 1 под: отрегулирован			
	24.01.2018, кв.64 нет гвс: перемерз розлив гв в подъезде, отогрел			
	29.01.2018, кв.42 течь смесителя в ванной комнате: замена кран-буксы в ванной и на кухне			
Уборка территории	Уборка придомовой территории в установленных границах	дн.	20	8 190
Сбор и вывоз ТБО	Сбор и вывоз бытовых отходов	кв.м	2 521	9 833
Уборка подъездов	Уборка подъездов	уб.	16	3 174
Другие расходы по содержанию	(31.01.2018) Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500

Директор ООО "УК "Жилремсервис-1"

Урманчиев Р.Ш.

Уполномоченный представитель

подпись

фамилия и инициалы

" " 2019 г.

ОТЧЕТ

о расходах на текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме Елизаровых ул., д.19/1
в 2018 г.

Расчет, руб.	Тек. ремонт
Остаток на нач. года	179 708
Начислено	226 188
Оплачено	244 500
Израсходовано	263 265
Остаток	160 942
Размер платы, руб./кв.м	6,15

Отчет составлен на 31.12.2018	
Характеристика МКД	
Площадь жилых пом. (кв.м)	2 521,50
Площадь нежилых пом.(кв.м)	547,10
Площадь расчетная (кв.м)	3 068,60

Услуги (работы)	Состав услуг (работ)	Ед. из.	Объем	Стоимость
Текущий ремонт (Перечень от 01.01.2018, период - с 01.02.2018 по 31.12.2018)				
Система отопления	(12.03.2018) Ремонт подъездного отопления (подъезд № 4)			5 616
Система отопления	(12.03.2018) Ремонт подъездного отопления (подъезд № 1)			10 224
Система отопления	(23.05.2018) Замена сборок на системе отопления и ХГВС (магазин "Счастье моё")			33 149
Система отопления	(20.06.2018) Замена сборок на розливе системы отопления (чердак)			155 524
Двери	(29.06.2018) Окраска входных металлических дверей (4 шт.)			2 577
Система отопления	(17.08.2018) Ремонт теплового узла (окраска труб)			5 278
Система отопления	(23.08.2018) Ремонт системы отопления в парикмахерской			23 508
Лестницы, балконы, крыльца	(30.09.2018) Установка деревянных поручней (подъезд № 1)			1 050
Другие расходы по ТР	(30.11.2018) Заключение о техническом состоянии внутридомовых инженерных систем теплоснабжения,ХГВС,водоотведения			26 340
Текущий ремонт (Перечень от 01.01.2017, период - с 01.01.2018 по 31.01.2018)				

Директор ООО "УК "Жилремсервис-1" _____ Урманчеев Р.Ш.

Уполномоченный представитель _____
подпись _____ фамилия и инициалы

" ____ " _____ 2019 г.

